

浄水水質検査結果書

No. 2m40806001

申請者住所 上川郡清水町南4条2丁目2番地

氏名 清水町長 阿部 一男

採水年月日	令和6年8月5日	天候	前日	雨	当日	雨
施設名	浄水(第1浄水場系統)					
水源の名称	十勝川水系佐幌川支流小林川					
採水地点	上川郡清水町字清水東1線47					
採水者	主事 佐藤 瑞紀 (所属) 水道課					
気温	21.0 °C	残留塩素		0.21 mg/l		
水温	16.5 °C	27	総トリハロメタン	0.002 mg/l		
1 一般細菌	0 個/ml	28	トリクロロ酢酸	<0.003 mg/l		
2 大腸菌	0 MPN/100ml	29	ブロモジクロロメタン	<0.001 mg/l		
3 カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/l	30	ブロモホルム	<0.001 mg/l		
4 水銀及びその化合物	<0.00005 mg/l	31	ホルムアルデヒド	<0.008 mg/l		
5 セレン及びその化合物	<0.001 mg/l	32	亜鉛及びその化合物	<0.005 mg/l		
6 鉛及びその化合物	<0.001 mg/l	33	アルミニウム及びその化合物	<0.02 mg/l		
7 ヒ素及びその化合物	<0.001 mg/l	34	鉄及びその化合物	<0.03 mg/l		
8 六価クロム化合物	<0.001 mg/l	35	銅及びその化合物	0.006 mg/l		
9 亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	36	ナトリウム及びその化合物	4.1 mg/l		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/l	37	マンガン及びその化合物	<0.005 mg/l		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3 mg/l	38	塩化物イオン	3.3 mg/l		
12 フッ素及びその化合物	<0.08 mg/l	39	カルシウム、マグネシウム等	12.4 mg/l		
13 ホウ素及びその化合物	<0.1 mg/l	40	蒸発残留物	42 mg/l		
14 四塩化炭素	<0.0002 mg/l	41	陰イオン界面活性剤	<0.02 mg/l		
15 1,4-ジオキサン	<0.005 mg/l	42	ジェオスミン	<0.000001 mg/l		
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004 mg/l	43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001 mg/l		
17 ジクロロメタン	<0.002 mg/l	44	非イオン界面活性剤	<0.002 mg/l		
18 テトラクロロエチレン	<0.001 mg/l	45	フェノール類	<0.0005 mg/l		
19 トリクロロエチレン	<0.001 mg/l	46	有機物	0.5 mg/l		
20 ベンゼン	<0.001 mg/l	47	pH値	7.0		
21 塩素酸	<0.06 mg/l	48	味	異常なし		
22 クロロ酢酸	<0.002 mg/l	49	臭気	異常なし		
23 クロロホルム	0.002 mg/l	50	色度	<1 度		
24 ジクロロ酢酸	<0.003 mg/l	51	濁度	<0.1 度		
25 ジブロモクロロメタン	<0.001 mg/l		嫌気性芽胞菌	個/100ml		
26 臭素酸	<0.001 mg/l		クリプトスポリジウム	個/20l		
判定	上記検査項目については水質基準に適合する。		ジアルジア	個/20l		
トルエン			mg/l			
キシレン			mg/l			
検査期日	令和6年8月5日 ~ 令和6年8月13日					
検査機関	帯広市上下水道部水質検査センター					
検査責任者	佐々木 啓充					
令和6年8月13日						
帯広市公営企業管理者 井上 猛						



浄水水質検査結果書

No. 2m40806002

申請者住所 上川郡清水町南4条2丁目2番地
氏名 清水町長 阿部 一男

採水年月日	令和6年8月5日	天候	前日	雨	当日	雨
施設名	浄水(第2浄水場系統)					
水源の名称	十勝川水系佐幌川支流小林川					
採水地点	上川郡清水町字人舞169番地					
採水者	主事 佐藤 瑞紀 (所属) 水道課					
気温	21.0 °C	残留塩素		0.10 mg/l		
水温	17.1 °C	27	総トリハロメタン	0.008 mg/l		
1	一般細菌	0 個/ml	28	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l	
2	大腸菌	0 MPN/100ml	29	ブロモジクロロメタン	0.001 mg/l	
3	カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/l	30	ブロモホルム	<0.001 mg/l	
4	水銀及びその化合物	<0.00005 mg/l	31	ホルムアルデヒド	<0.008 mg/l	
5	セレン及びその化合物	<0.001 mg/l	32	亜鉛及びその化合物	0.006 mg/l	
6	鉛及びその化合物	<0.001 mg/l	33	アルミニウム及びその化合物	<0.02 mg/l	
7	ヒ素及びその化合物	<0.001 mg/l	34	鉄及びその化合物	<0.03 mg/l	
8	六価クロム化合物	<0.001 mg/l	35	銅及びその化合物	0.006 mg/l	
9	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	36	ナトリウム及びその化合物	3.9 mg/l	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/l	37	マンガン及びその化合物	<0.005 mg/l	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3 mg/l	38	塩化物イオン	3.5 mg/l	
12	フッ素及びその化合物	<0.08 mg/l	39	カルシウム、マグネシウム等	12.8 mg/l	
13	ホウ素及びその化合物	<0.1 mg/l	40	蒸発残留物	44 mg/l	
14	四塩化炭素	<0.0002 mg/l	41	陰イオン界面活性剤	<0.02 mg/l	
15	1,4-ジオキサン	<0.005 mg/l	42	ジオオスミン	<0.000001 mg/l	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004 mg/l	43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001 mg/l	
			44	非イオン界面活性剤	<0.002 mg/l	
17	ジクロロメタン	<0.002 mg/l	45	フェノール類	<0.0005 mg/l	
18	テトラクロロエチレン	<0.001 mg/l	46	有機物	0.5 mg/l	
19	トリクロロエチレン	<0.001 mg/l	47	pH値	7.2	
20	ベンゼン	<0.001 mg/l	48	味	異常なし	
21	塩素酸	<0.06 mg/l	49	臭気	異常なし	
22	クロロ酢酸	<0.002 mg/l	50	色度	<1 度	
23	クロロホルム	0.007 mg/l	51	濁度	<0.1 度	
24	ジクロロ酢酸	<0.003 mg/l		嫌気性芽胞菌	個/100ml	
25	ジブロモクロロメタン	<0.001 mg/l		クリプトスポリジウム	個/20l	
26	臭素酸	<0.001 mg/l		ジアルジア	個/20l	
判定	上記検査項目については水質基準に適合する。			トルエン	mg/l	
				キシレン	mg/l	
検査期日	令和6年8月5日 ~ 令和6年8月13日					
検査機関	帯広市上下水道部水質検査センター					
検査責任者	佐々木 啓充					
令和6年8月13日						
帯広市公営企業管理者 井上 猛 						

浄水水質検査結果書

No. 2m40806003

申請者住所 上川郡清水町南4条2丁目2番地
氏名 清水町長 阿部 一男

採水年月日	令和6年8月5日	天候	前日	雨	当日	雨
施設名	浄水(御影系統)					
水源の名称	地下水					
採水地点	上川郡清水町御影東1条5丁目1					
採水者	主事 佐藤 瑞紀 (所属) 水道課					
気温	21.0 °C	残留塩素		0.27 mg/l		
水温	17.0 °C	27	総トリハロメタン	<0.001 mg/l		
1 一般細菌	0 個/ml	28	トリクロロ酢酸	<0.003 mg/l		
2 大腸菌	0 MPN/100ml	29	プロモジクロロメタン	<0.001 mg/l		
3 カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/l	30	プロモホルム	<0.001 mg/l		
4 水銀及びその化合物	<0.00005 mg/l	31	ホルムアルデヒド	<0.008 mg/l		
5 セレン及びその化合物	<0.001 mg/l	32	亜鉛及びその化合物	0.006 mg/l		
6 鉛及びその化合物	<0.001 mg/l	33	アルミニウム及びその化合物	<0.02 mg/l		
7 ヒ素及びその化合物	0.004 mg/l	34	鉄及びその化合物	<0.03 mg/l		
8 六価クロム化合物	0.001 mg/l	35	銅及びその化合物	0.008 mg/l		
9 亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	36	ナトリウム及びその化合物	5.2 mg/l		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/l	37	マンガン及びその化合物	<0.005 mg/l		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2 mg/l	38	塩化物イオン	1.6 mg/l		
12 フッ素及びその化合物	0.14 mg/l	39	カルシウム、マグネシウム等	15.9 mg/l		
13 ホウ素及びその化合物	<0.1 mg/l	40	蒸発残留物	54 mg/l		
14 四塩化炭素	<0.0002 mg/l	41	陰イオン界面活性剤	<0.02 mg/l		
15 1,4-ジオキサン	<0.005 mg/l	42	ジェオスミン	<0.000001 mg/l		
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004 mg/l	43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001 mg/l		
17 ジクロロメタン	<0.002 mg/l	44	非イオン界面活性剤	<0.002 mg/l		
18 テトラクロロエチレン	<0.001 mg/l	45	フェノール類	<0.0005 mg/l		
19 トリクロロエチレン	<0.001 mg/l	46	有機物	0.5 mg/l		
20 ベンゼン	<0.001 mg/l	47	pH値	7.1		
21 塩素酸	<0.06 mg/l	48	味	異常なし		
22 クロロ酢酸	<0.002 mg/l	49	臭気	異常なし		
23 クロロホルム	<0.001 mg/l	50	色度	<1 度		
24 ジクロロ酢酸	<0.003 mg/l	51	濁度	<0.1 度		
25 ジブromクロロメタン	<0.001 mg/l		嫌気性芽胞菌	個/100ml		
26 臭素酸	<0.001 mg/l		クリプトスポリジウム	個/20l		
判定	上記検査項目については水質基準に適合する。		ジアルジア	個/20l		
			トルエン	mg/l		
			キシレン	mg/l		
検査期日	令和6年8月5日 ~ 令和6年8月13日					
検査機関	帯広市上下水道部水質検査センター					
検査責任者	佐々木 啓充					
令和6年8月13日						
帯広市公営企業管理者 井上 猛 						

浄水水質検査結果書

No. 2m40806004

申請者住所 上川郡清水町南4条2丁目2番地
氏名 清水町長 阿部 一男

採水年月日	令和6年8月5日	天候	前日	雨	当日	雨
施設名	浄水(美蔓系統)					
水源の名称	深井戸					
採水地点	上川郡清水町字美蔓西24線89番地					
採水者	主事 佐藤 瑞紀 (所属) 水道課					
気温	21.0 °C	残留塩素		0.10 mg/l		
水温	14.5 °C	27	総トリハロメタン	0.009 mg/l		
1	一般細菌	0 個/ml	28	トリクロロ酢酸	<0.003 mg/l	
2	大腸菌	0 MPN/100ml	29	プロモジクロロメタン	0.003 mg/l	
3	カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/l	30	プロモホルム	<0.001 mg/l	
4	水銀及びその化合物	<0.00005 mg/l	31	ホルムアルデヒド	<0.008 mg/l	
5	セレン及びその化合物	<0.001 mg/l	32	亜鉛及びその化合物	0.063 mg/l	
6	鉛及びその化合物	<0.001 mg/l	33	アルミニウム及びその化合物	0.12 mg/l	
7	ヒ素及びその化合物	<0.001 mg/l	34	鉄及びその化合物	0.09 mg/l	
8	六価クロム化合物	<0.001 mg/l	35	銅及びその化合物	<0.005 mg/l	
9	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	36	ナトリウム及びその化合物	9.4 mg/l	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/l	37	マンガン及びその化合物	<0.005 mg/l	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<0.1 mg/l	38	塩化物イオン	6.4 mg/l	
12	フッ素及びその化合物	0.09 mg/l	39	カルシウム、マグネシウム等	31.2 mg/l	
13	ホウ素及びその化合物	0.3 mg/l	40	蒸発残留物	125 mg/l	
14	四塩化炭素	<0.0002 mg/l	41	陰イオン界面活性剤	<0.02 mg/l	
15	1,4-ジオキサン	<0.005 mg/l	42	ジェオスミン	<0.000001 mg/l	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004 mg/l	43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001 mg/l	
17	ジクロロメタン	<0.002 mg/l	44	非イオン界面活性剤	<0.002 mg/l	
18	テトラクロロエチレン	<0.001 mg/l	45	フェノール類	<0.0005 mg/l	
19	トリクロロエチレン	<0.001 mg/l	46	有機物	0.5 mg/l	
20	ベンゼン	<0.001 mg/l	47	pH値	7.3	
21	塩素酸	0.13 mg/l	48	味	異常なし	
22	クロロ酢酸	<0.002 mg/l	49	臭気	異常なし	
23	クロロホルム	0.006 mg/l	50	色度	<1 度	
24	ジクロロ酢酸	<0.003 mg/l	51	濁度	<0.1 度	
25	ジブromクロロメタン	<0.001 mg/l		嫌気性芽胞菌	個/100ml	
26	臭素酸	<0.001 mg/l		クリプトスポリジウム	個/20l	
判定	上記検査項目については水質基準に適合する。			ジアルジア	個/20l	
			トルエン	mg/l		
			キシレン	mg/l		
検査期日	令和6年8月5日 ~ 令和6年8月13日					
検査機関	帯広市上下水道部水質検査センター					
検査責任者	佐々木 啓充					
令和6年8月13日						
帯広市公営企業管理者 井上 猛 						

浄水水質検査結果書

No. 2m40806005

申請者住所 上川郡清水町南4条2丁目2番地

氏名 清水町長 阿部 一男

採水年月日	令和6年8月5日	天候	前日	雨	当日	雨
施設名	浄水(熊牛系統)					
水源の名称	深井戸					
採水地点	上川郡清水町字熊牛11番地					
採水者	主事 佐藤 瑞紀 (所属) 水道課					
気温	21.0 °C	残留塩素		0.22 mg/l		
水温	15.0 °C	27	総トリハロメタン	0.012 mg/l		
1 一般細菌	0 個/ml	28	トリクロロ酢酸	0.004 mg/l		
2 大腸菌	0 MPN/100ml	29	ブロモジクロロメタン	0.002 mg/l		
3 カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/l	30	ブロモホルム	<0.001 mg/l		
4 水銀及びその化合物	<0.00005 mg/l	31	ホルムアルデヒド	<0.008 mg/l		
5 セレン及びその化合物	<0.001 mg/l	32	亜鉛及びその化合物	0.008 mg/l		
6 鉛及びその化合物	<0.001 mg/l	33	アルミニウム及びその化合物	0.03 mg/l		
7 ヒ素及びその化合物	<0.001 mg/l	34	鉄及びその化合物	<0.03 mg/l		
8 六価クロム化合物	<0.001 mg/l	35	銅及びその化合物	<0.005 mg/l		
9 亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	36	ナトリウム及びその化合物	9.1 mg/l		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/l	37	マンガン及びその化合物	<0.005 mg/l		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<0.1 mg/l	38	塩化物イオン	4.3 mg/l		
12 フッ素及びその化合物	0.12 mg/l	39	カルシウム、マグネシウム等	29.9 mg/l		
13 ホウ素及びその化合物	0.2 mg/l	40	蒸発残留物	100 mg/l		
14 四塩化炭素	<0.0002 mg/l	41	陰イオン界面活性剤	<0.02 mg/l		
15 1,4-ジオキサン	<0.005 mg/l	42	ジェオスミン	<0.000001 mg/l		
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004 mg/l	43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001 mg/l		
17 ジクロロメタン	<0.002 mg/l	44	非イオン界面活性剤	<0.002 mg/l		
18 テトラクロロエチレン	<0.001 mg/l	45	フェノール類	<0.0005 mg/l		
19 トリクロロエチレン	<0.001 mg/l	46	有機物	0.3 mg/l		
20 ベンゼン	<0.001 mg/l	47	pH値	7.3		
21 塩素酸	0.14 mg/l	48	味	異常なし		
22 クロロ酢酸	<0.002 mg/l	49	臭気	異常なし		
23 クロロホルム	0.010 mg/l	50	色度	<1 度		
24 ジクロロ酢酸	<0.003 mg/l	51	濁度	<0.1 度		
25 ジブromクロロメタン	<0.001 mg/l		嫌気性芽胞菌	個/100ml		
26 臭素酸	<0.001 mg/l		クリプトスポリジウム	個/20l		
判定	上記検査項目については水質基準に適合する。		ジアルジア	個/20l		
			トルエン	mg/l		
			キシレン	mg/l		
検査期日	令和6年8月5日 ~ 令和6年8月13日					
検査機関	帯広市上下水道部水質検査センター					
検査責任者	佐々木 啓充					
令和6年8月13日						
帯広市公営企業管理者 井上 猛 						

浄水水質検査結果書

No. 2m40806006

申請者住所 上川郡清水町南4条2丁目2番地
氏名 清水町長 阿部 一男

採水年月日	令和6年8月5日	天候	前日	雨	当日	雨
施設名	浄水(下美蔓系統)					
水源の名称	深井戸					
採水地点	上川郡清水町字美蔓西23線85番地					
採水者	主事 佐藤 瑞紀 (所属) 水道課					
気温	21.0 °C	残留塩素		0.32 mg/l		
水温	14.4 °C	27	総トリハロメタン	<0.001 mg/l		
1 一般細菌	0 個/ml	28	トリクロロ酢酸	<0.003 mg/l		
2 大腸菌	0 MPN/100ml	29	ブロモジクロロメタン	<0.001 mg/l		
3 カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/l	30	ブロモホルム	<0.001 mg/l		
4 水銀及びその化合物	<0.00005 mg/l	31	ホルムアルデヒド	<0.008 mg/l		
5 セレン及びその化合物	<0.001 mg/l	32	亜鉛及びその化合物	0.006 mg/l		
6 鉛及びその化合物	<0.001 mg/l	33	アルミニウム及びその化合物	<0.02 mg/l		
7 ヒ素及びその化合物	0.004 mg/l	34	鉄及びその化合物	<0.03 mg/l		
8 六価クロム化合物	<0.001 mg/l	35	銅及びその化合物	<0.005 mg/l		
9 亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	36	ナトリウム及びその化合物	5.9 mg/l		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/l	37	マンガン及びその化合物	<0.005 mg/l		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 mg/l	38	塩化物イオン	1.7 mg/l		
12 フッ素及びその化合物	0.11 mg/l	39	カルシウム、マグネシウム等	12.9 mg/l		
13 ホウ素及びその化合物	<0.1 mg/l	40	蒸発残留物	110 mg/l		
14 四塩化炭素	<0.0002 mg/l	41	陰イオン界面活性剤	<0.02 mg/l		
15 1,4-ジオキサン	<0.005 mg/l	42	ジェオスミン	<0.000001 mg/l		
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004 mg/l	43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001 mg/l		
17 ジクロロメタン	<0.002 mg/l	44	非イオン界面活性剤	<0.002 mg/l		
18 テトラクロロエチレン	<0.001 mg/l	45	フェノール類	<0.0005 mg/l		
19 トリクロロエチレン	<0.001 mg/l	46	有機物	0.2 mg/l		
20 ベンゼン	<0.001 mg/l	47	pH値	7.1		
21 塩素酸	<0.06 mg/l	48	味	異常なし		
22 クロロ酢酸	<0.002 mg/l	49	臭気	異常なし		
23 クロロホルム	<0.001 mg/l	50	色度	<1 度		
24 ジクロロ酢酸	<0.003 mg/l	51	濁度	<0.1 度		
25 ジプロモクロロメタン	<0.001 mg/l		嫌気性芽胞菌	個/100ml		
26 臭素酸	<0.001 mg/l		クリプトスポリジウム	個/20l		
判定	上記検査項目については水質基準に適合する。		ジアルジア	個/20l		
			トルエン	mg/l		
			キシレン	mg/l		
検査期日	令和6年8月5日 ~ 令和6年8月13日					
検査機関	帯広市上下水道部水質検査センター					
検査責任者	佐々木 啓充					
令和6年8月13日						
帯広市公営企業管理者 井上 猛 						


原水水質検査結果書

No. 2m40702007

申請者住所 上川郡清水町南4条2丁目2番地

氏名 清水町長 阿部 一男

採水年月日	令和6年7月1日	天候	前日	晴	当日	雨
施設名	原水(第1・2系統)					
水源の名称	十勝川水系佐幌川支流小林川					
採水地点	上川郡清水町字清水419番地46-4					
採水者	主事 佐藤 瑞紀 (所属) 水道課					
気温	23.0℃	残留塩素		- mg/l		
水温	12.0℃	27	総トリハロメタン	mg/l		
1 一般細菌	60 個/ml	28	トリクロロ酢酸	mg/l		
2 大腸菌	39 MPN/100ml	29	ブロモジクロロメタン	mg/l		
3 カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/l	30	ブロモホルム	mg/l		
4 水銀及びその化合物	<0.00005 mg/l	31	ホルムアルデヒド	mg/l		
5 セレン及びその化合物	<0.001 mg/l	32	亜鉛及びその化合物	0.014 mg/l		
6 鉛及びその化合物	<0.001 mg/l	33	アルミニウム及びその化合物	0.06 mg/l		
7 ヒ素及びその化合物	<0.001 mg/l	34	鉄及びその化合物	0.07 mg/l		
8 六価クロム化合物	<0.001 mg/l	35	銅及びその化合物	<0.005 mg/l		
9 亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	36	ナトリウム及びその化合物	3.5 mg/l		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/l	37	マンガン及びその化合物	<0.005 mg/l		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3 mg/l	38	塩化物イオン	3.5 mg/l		
12 フッ素及びその化合物	0.09 mg/l	39	カルシウム、マグネシウム等	11.1 mg/l		
13 ホウ素及びその化合物	<0.1 mg/l	40	蒸発残留物	44 mg/l		
14 四塩化炭素	<0.0002 mg/l	41	陰イオン界面活性剤	<0.02 mg/l		
15 1,4-ジオキサン	<0.005 mg/l	42	ジェオスミン	<0.000001 mg/l		
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004 mg/l	43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001 mg/l		
17 ジクロロメタン	<0.002 mg/l	44	非イオン界面活性剤	<0.002 mg/l		
18 テトラクロロエチレン	<0.001 mg/l	45	フェノール類	<0.0005 mg/l		
19 トリクロロエチレン	<0.001 mg/l	46	有機物	0.7 mg/l		
20 ベンゼン	<0.001 mg/l	47	pH値	7.2		
21 塩素酸	mg/l	48	味	異常なし		
22 クロロ酢酸	mg/l	49	臭気	微藻臭		
23 クロロホルム	mg/l	50	色度	1 度		
24 ジクロロ酢酸	mg/l	51	濁度	0.6 度		
25 ジブロモクロロメタン	mg/l		嫌気性芽胞菌	個/100ml		
26 臭素酸	mg/l		クリプトスポリジウム	個/10l		
備考			ジアルジア	個/10l		
			トルエン	mg/l		
			キシレン	mg/l		
検査期日	令和6年7月1日 ~ 令和6年7月8日					
検査機関	帯広市上下水道部水質検査センター					
検査責任者	佐々木 啓充					
令和6年7月8日						
帯広市公営企業管理者 井上 猛						



原水水質検査結果書

No. 2m40702009

申請者住所 上川郡清水町南4条2丁目2番地

氏名 清水町長 阿部 一男

採水年月日	令和6年7月1日	天候	前日	晴	当日	雨
施設名	原水(御影系統2)					
水源の名称	深井戸No.1					
採水地点	上川郡清水町字御影374番地1					
採水者	主事 佐藤 瑞紀 (所属) 水道課					
気温	23.0 °C	残留塩素		- mg/l		
水温	10.0 °C	27	総トリハロメタン	mg/l		
1 一般細菌	0 個/ml	28	トリクロロ酢酸	mg/l		
2 大腸菌	0 MPN/100ml	29	プロモジクロロメタン	mg/l		
3 カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/l	30	プロモホルム	mg/l		
4 水銀及びその化合物	<0.00005 mg/l	31	ホルムアルデヒド	mg/l		
5 セレン及びその化合物	<0.001 mg/l	32	亜鉛及びその化合物	0.031 mg/l		
6 鉛及びその化合物	<0.001 mg/l	33	アルミニウム及びその化合物	<0.02 mg/l		
7 ヒ素及びその化合物	0.007 mg/l	34	鉄及びその化合物	<0.03 mg/l		
8 六価クロム化合物	0.001 mg/l	35	銅及びその化合物	<0.005 mg/l		
9 亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	36	ナトリウム及びその化合物	7.4 mg/l		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/l	37	マンガン及びその化合物	<0.005 mg/l		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2 mg/l	38	塩化物イオン	1.5 mg/l		
12 フッ素及びその化合物	0.15 mg/l	39	カルシウム、マグネシウム等	17.7 mg/l		
13 ホウ素及びその化合物	<0.1 mg/l	40	蒸発残留物	63 mg/l		
14 四塩化炭素	<0.0002 mg/l	41	陰イオン界面活性剤	<0.02 mg/l		
15 1,4-ジオキサン	<0.005 mg/l	42	ジェオスミン	<0.000001 mg/l		
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004 mg/l	43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001 mg/l		
17 ジクロロメタン	<0.002 mg/l	44	非イオン界面活性剤	<0.002 mg/l		
18 テトラクロロエチレン	<0.001 mg/l	45	フェノール類	<0.0005 mg/l		
19 トリクロロエチレン	<0.001 mg/l	46	有機物	0.5 mg/l		
20 ベンゼン	<0.001 mg/l	47	pH値	8.3		
21 塩素酸	mg/l	48	味	異常なし		
22 クロロ酢酸	mg/l	49	臭気	異常なし		
23 クロロホルム	mg/l	50	色度	<1 度		
24 ジクロロ酢酸	mg/l	51	濁度	0.1 度		
25 ジブロモクロロメタン	mg/l		嫌気性芽胞菌	個/100ml		
26 臭素酸	mg/l		クリプトスポリジウム	個/10l		
備考			ジアルジア	個/10l		
			トルエン	mg/l		
			キシレン	mg/l		
検査期日	令和6年7月1日 ~ 令和6年7月8日					
検査機関	帯広市上下水道部水質検査センター					
検査責任者	佐々木 啓充					
令和6年7月8日						
帯広市公営企業管理者 井上 猛 						

原水水質検査結果書

No. 2m40702010

申請者住所 上川郡清水町南4条2丁目2番地

氏名 清水町長 阿部 一男

採水年月日	令和6年7月1日	天候	前日	晴	当日	雨
施設名	原水(御影系統3)					
水源の名称	深井戸No.3					
採水地点	上川郡清水町字御影374番地1					
採水者	主事 佐藤 瑞紀 (所属) 水道課					
気温	23.0 °C	残留塩素		- mg/l		
水温	10.0 °C	27	総トリハロメタン	mg/l		
1 一般細菌	0 個/ml	28	トリクロロ酢酸	mg/l		
2 大腸菌	0 MPN/100ml	29	ブロモジクロロメタン	mg/l		
3 カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/l	30	ブロモホルム	mg/l		
4 水銀及びその化合物	<0.00005 mg/l	31	ホルムアルデヒド	mg/l		
5 セレン及びその化合物	<0.001 mg/l	32	亜鉛及びその化合物	<0.005 mg/l		
6 鉛及びその化合物	<0.001 mg/l	33	アルミニウム及びその化合物	<0.02 mg/l		
7 ヒ素及びその化合物	0.004 mg/l	34	鉄及びその化合物	<0.03 mg/l		
8 六価クロム化合物	0.002 mg/l	35	銅及びその化合物	<0.005 mg/l		
9 亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	36	ナトリウム及びその化合物	6.7 mg/l		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/l	37	マンガン及びその化合物	<0.005 mg/l		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2 mg/l	38	塩化物イオン	1.4 mg/l		
12 フッ素及びその化合物	0.25 mg/l	39	カルシウム、マグネシウム等	17.5 mg/l		
13 ホウ素及びその化合物	<0.1 mg/l	40	蒸発残留物	59 mg/l		
14 四塩化炭素	<0.0002 mg/l	41	陰イオン界面活性剤	<0.02 mg/l		
15 1,4-ジオキサン	<0.005 mg/l	42	ジェオスミン	<0.000001 mg/l		
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004 mg/l	43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001 mg/l		
17 ジクロロメタン	<0.002 mg/l	44	非イオン界面活性剤	<0.002 mg/l		
18 テトラクロロエチレン	<0.001 mg/l	45	フェノール類	<0.0005 mg/l		
19 トリクロロエチレン	<0.001 mg/l	46	有機物	0.3 mg/l		
20 ベンゼン	<0.001 mg/l	47	pH値	8.3		
21 塩素酸	mg/l	48	味	異常なし		
22 クロロ酢酸	mg/l	49	臭気	異常なし		
23 クロロホルム	mg/l	50	色度	<1 度		
24 ジクロロ酢酸	mg/l	51	濁度	<0.1 度		
25 ジブロモクロロメタン	mg/l		嫌気性芽胞菌	個/100ml		
26 臭素酸	mg/l		クリプトスポリジウム	個/10l		
備考			ジアルジア	個/10l		
			トルエン	mg/l		
			キシレン	mg/l		
検査期日	令和6年7月1日 ~ 令和6年7月8日					
検査機関	帯広市上下水道部水質検査センター					
検査責任者	佐々木 啓充					
令和6年7月8日						
帯広市公営企業管理者 井上 猛						




原水水質検査結果書

No. 2m40702011

申請者住所 上川郡清水町南4条2丁目2番地

氏名 清水町長 阿部 一男

採水年月日	令和6年7月1日	天候	前日	晴	当日	雨
施設名	原水(美蔓系統)					
水源の名称	深井戸 No.2					
採水地点	上川郡清水町字熊牛22番地					
採水者	主事 佐藤 瑞紀 (所属) 水道課					
気温	23.0 °C	残留塩素		- mg/l		
水温	9.5 °C	27	総トリハロメタン	mg/l		
1 一般細菌	0 個/ml	28	トリクロロ酢酸	mg/l		
2 大腸菌	0 MPN/100ml	29	ブロモジクロロメタン	mg/l		
3 カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/l	30	ブロモホルム	mg/l		
4 水銀及びその化合物	<0.00005 mg/l	31	ホルムアルデヒド	mg/l		
5 セレン及びその化合物	<0.001 mg/l	32	亜鉛及びその化合物	<0.005 mg/l		
6 鉛及びその化合物	<0.001 mg/l	33	アルミニウム及びその化合物	<0.02 mg/l		
7 ヒ素及びその化合物	<0.001 mg/l	34	鉄及びその化合物	0.51 mg/l		
8 六価クロム化合物	<0.001 mg/l	35	銅及びその化合物	<0.005 mg/l		
9 亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	36	ナトリウム及びその化合物	7.8 mg/l		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/l	37	マンガン及びその化合物	0.086 mg/l		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<0.1 mg/l	38	塩化物イオン	4.2 mg/l		
12 フッ素及びその化合物	0.11 mg/l	39	カルシウム、マグネシウム等	29.4 mg/l		
13 ホウ素及びその化合物	0.2 mg/l	40	蒸発残留物	113 mg/l		
14 四塩化炭素	<0.0002 mg/l	41	陰イオン界面活性剤	<0.02 mg/l		
15 1,4-ジオキサン	<0.005 mg/l	42	ジェオスミン	<0.000001 mg/l		
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004 mg/l	43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001 mg/l		
17 ジクロロメタン	<0.002 mg/l	44	非イオン界面活性剤	<0.002 mg/l		
18 テトラクロロエチレン	<0.001 mg/l	45	フェノール類	<0.0005 mg/l		
19 トリクロロエチレン	<0.001 mg/l	46	有機物	0.6 mg/l		
20 ベンゼン	<0.001 mg/l	47	pH値	7.4		
21 塩素酸	mg/l	48	味	異常なし		
22 クロロ酢酸	mg/l	49	臭気	異常なし		
23 クロロホルム	mg/l	50	色度	5 度		
24 ジクロロ酢酸	mg/l	51	濁度	<0.1 度		
25 ジブロモクロロメタン	mg/l		嫌気性芽胞菌	個/100ml		
26 臭素酸	mg/l		クリプトスポリジウム	個/10l		
備考			ジアルジア	個/10l		
			トルエン	mg/l		
			キシレン	mg/l		
検査期日	令和6年7月1日 ~ 令和6年7月8日					
検査機関	帯広市上下水道部水質検査センター					
検査責任者	佐々木 啓充					
令和6年7月8日						
帯広市公営企業管理者 井上 猛						



原水水質検査結果書

No. 2m40702012

申請者住所 上川郡清水町南4条2丁目2番地
氏名 清水町長 阿部 一男

採水年月日	令和6年7月1日	天候	前日	晴	当日	雨
施設名	原水(熊牛系統)					
水源の名称	深井戸 No.2					
採水地点	上川郡清水町字熊牛120番地3					
採水者	主事 佐藤 瑞紀 (所属) 水道課					
気温	23.0 °C	残留塩素		- mg/l		
水温	11.0 °C	27	総トリハロメタン	mg/l		
1 一般細菌	0 個/ml	28	トリクロロ酢酸	mg/l		
2 大腸菌	0 MPN/100ml	29	ブロモジクロロメタン	mg/l		
3 カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/l	30	ブロモホルム	mg/l		
4 水銀及びその化合物	<0.00005 mg/l	31	ホルムアルデヒド	mg/l		
5 セレン及びその化合物	<0.001 mg/l	32	亜鉛及びその化合物	<0.005 mg/l		
6 鉛及びその化合物	<0.001 mg/l	33	アルミニウム及びその化合物	<0.02 mg/l		
7 ヒ素及びその化合物	<0.001 mg/l	34	鉄及びその化合物	0.12 mg/l		
8 六価クロム化合物	<0.001 mg/l	35	銅及びその化合物	<0.005 mg/l		
9 亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	36	ナトリウム及びその化合物	7.5 mg/l		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/l	37	マンガン及びその化合物	0.089 mg/l		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<0.1 mg/l	38	塩化物イオン	2.3 mg/l		
12 フッ素及びその化合物	0.14 mg/l	39	カルシウム、マグネシウム等	28.4 mg/l		
13 ホウ素及びその化合物	0.2 mg/l	40	蒸発残留物	90 mg/l		
14 四塩化炭素	<0.0002 mg/l	41	陰イオン界面活性剤	<0.02 mg/l		
15 1,4-ジオキサン	<0.005 mg/l	42	ジェオスミン	<0.000001 mg/l		
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004 mg/l	43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001 mg/l		
17 ジクロロメタン	<0.002 mg/l	44	非イオン界面活性剤	<0.002 mg/l		
18 テトラクロロエチレン	<0.001 mg/l	45	フェノール類	<0.0005 mg/l		
19 トリクロロエチレン	<0.001 mg/l	46	有機物	0.8 mg/l		
20 ベンゼン	<0.001 mg/l	47	pH値	7.7		
21 塩素酸	mg/l	48	味	異常なし		
22 クロロ酢酸	mg/l	49	臭気	異常なし		
23 クロロホルム	mg/l	50	色度	2 度		
24 ジクロロ酢酸	mg/l	51	濁度	<0.1 度		
25 ジブロモクロロメタン	mg/l		嫌気性芽胞菌	個/100ml		
26 臭素酸	mg/l		クリプトスポリジウム	個/10l		
備考			ジアルジア	個/10l		
			トルエン	mg/l		
			キシレン	mg/l		
検査期日	令和6年7月1日 ~ 令和6年7月8日					
検査機関	帯広市上下水道部水質検査センター					
検査責任者	佐々木 啓充					
令和6年7月8日						
帯広市公営企業管理者 井上 猛 						

原水水質検査結果書

No. 2m40702013

申請者住所 上川郡清水町南4条2丁目2番地
氏名 清水町長 阿部 一男

採水年月日	令和6年7月1日	天候	前日	晴	当日	雨
施設名	原水(下美蔓系統)					
水源の名称	深井戸 No.2					
採水地点	上川郡清水町字美蔓20番地261					
採水者	主事 佐藤 瑞紀 (所属) 水道課					
気温	23.0 °C	残留塩素		- mg/l		
水温	9.0 °C	27	総トリハロメタン	mg/l		
1 一般細菌	0 個/ml	28	トリクロロ酢酸	mg/l		
2 大腸菌	0 MPN/100ml	29	ブロモジクロロメタン	mg/l		
3 カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/l	30	ブロモホルム	mg/l		
4 水銀及びその化合物	<0.00005 mg/l	31	ホルムアルデヒド	mg/l		
5 セレン及びその化合物	<0.001 mg/l	32	亜鉛及びその化合物	<0.005 mg/l		
6 鉛及びその化合物	<0.001 mg/l	33	アルミニウム及びその化合物	<0.02 mg/l		
7 ヒ素及びその化合物	0.005 mg/l	34	鉄及びその化合物	<0.03 mg/l		
8 六価クロム化合物	<0.001 mg/l	35	銅及びその化合物	<0.005 mg/l		
9 亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	36	ナトリウム及びその化合物	5.8 mg/l		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/l	37	マンガン及びその化合物	<0.005 mg/l		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 mg/l	38	塩化物イオン	1.6 mg/l		
12 フッ素及びその化合物	0.12 mg/l	39	カルシウム、マグネシウム等	13.8 mg/l		
13 ホウ素及びその化合物	<0.1 mg/l	40	蒸発残留物	99 mg/l		
14 四塩化炭素	<0.0002 mg/l	41	陰イオン界面活性剤	<0.02 mg/l		
15 1,4-ジオキサン	<0.005 mg/l	42	ジェオスミン	<0.000001 mg/l		
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004 mg/l	43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001 mg/l		
17 ジクロロメタン	<0.002 mg/l	44	非イオン界面活性剤	<0.002 mg/l		
18 テトラクロロエチレン	<0.001 mg/l	45	フェノール類	<0.0005 mg/l		
19 トリクロロエチレン	<0.001 mg/l	46	有機物	0.5 mg/l		
20 ベンゼン	<0.001 mg/l	47	pH値	7.1		
21 塩素酸	mg/l	48	味	異常なし		
22 クロロ酢酸	mg/l	49	臭気	異常なし		
23 クロロホルム	mg/l	50	色度	<1 度		
24 ジクロロ酢酸	mg/l	51	濁度	<0.1 度		
25 ジブロモクロロメタン	mg/l		嫌気性芽胞菌	個/100ml		
26 臭素酸	mg/l		クリプトスポリジウム	個/10l		
備考			ジアルジア	個/10l		
			トルエン	mg/l		
			キシレン	mg/l		
検査期日	令和6年7月1日 ~ 令和6年7月8日					
検査機関	帯広市上下水道部水質検査センター					
検査責任者	佐々木 啓充					
令和6年7月8日						
帯広市公営企業管理者 井上 猛						

